

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2022年9月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	25.8	25.0	1.4	6.7							221	24時間00分
2	曇	26.1	24.6	1.4	6.7							152	24時間00分
3	晴	25.5	24.6	0.9	6.7							108	24時間00分
4	晴	28.0	24.8	0.9	6.6							115	24時間00分
5	晴	29.1	25.3	3.9	6.7							104	23時間02分
6	曇	28.8	25.7	9.6	6.7							777	22時間57分
7	曇	24.1	25.0	3.2	6.6	27.7	28.5	63.0	8.1	0.10		86	23時間32分
8	曇	25.0	24.6	5.4	6.6							64	19時間09分
9	雨	24.9	24.5	4.2	6.6							87	22時間31分
10	曇	26.2	24.7	5.8	6.6							500	17時間51分
11	晴	27.5	25.1	11.3	6.6							73	2時間30分
12	晴	27.8	25.3	9.8	6.7							100	5時間58分
13	曇	27.2	25.3	11.8	6.7							14	
14	晴	27.6	24.9	9.7	6.6	29.9	29.0	71.5	7.7	0.10		99	
15	晴	27.5	24.7	7.3	6.6							243	5時間42分
16	晴	27.1	25.0	7.7	6.8							13	
17	晴	27.0	24.6	6.6	6.7							21	
18	曇	30.2	24.8	5.8	6.7							6	
19	曇	30.1	24.8	6.1	6.7							11	
20	曇	19.9	23.7	17.3	6.6							555	21時間38分
21	曇	19.5	22.2	4.7	6.6							155	24時間00分
22	雨	19.9	21.7	5.4	6.6							201	24時間00分
23	雨	21.9	21.7	4.4	6.7							135	24時間00分
24	曇	22.1	21.8	4.3	6.6							72	24時間00分
25	晴	20.5	21.5	2.2	6.7							58	24時間00分
26	晴	23.2	22.0	1.6	6.6	25.5	28.2	59.5	8.3	0.10		71	24時間00分
27	曇	20.7	22.1	4.7	6.5							37	16時間37分
28	曇	21.2	21.8	12.2	6.5							14	
29	曇	21.4	21.6	10.4	6.5							12	
30	曇	22.0	21.8	8.7	6.6							11	
最大	——	30.2	25.7	17.3	6.8	29.9	29.0	71.5	8.3	0.10		777	——
最小	——	19.5	21.5	0.9	6.5	25.5	28.2	59.5	7.7	0.10		6	
平均	——	24.9	23.8	6.3	6.6	27.7	28.6	64.7	8.0	0.10		137	421時間27分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定