

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2023年11月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	晴	14.9	16.3	4.3	6.6						14.5	6	
2	晴	16.6	16.4	3.6	6.5						14.8	4	
3	晴	17.6	16.8	3.0	6.5						15.0	3	
4	晴	17.7	16.8	2.4	6.5						15.0	5	
5	晴	18.9	17.2	1.9	6.4						15.3	4	
6	曇	23.4	17.7	3.1	6.4						15.6	6	
7	晴	17.8	17.8	4.9	6.4						11.4	196	18時間09分
8	晴	15.0	17.0	4.9	6.5	26.8	31.7	70.5	9.1	0.10	13.1	40	12時間08分
9	晴	16.3	16.7	7.6	6.5						13.7	15	
10	雨	16.2	16.9	5.4	6.6						14.0	11	
11	晴	11.4	15.8	5.8	6.7						13.3	10	
12	雨	10.2	14.8	3.3	6.7						13.9	6	
13	雨	7.8	13.8	6.5	6.7						12.3	61	13時間56分
14	曇	9.5	13.3	8.1	6.8						12.6	34	1時間34分
15	曇	10.9	13.5	5.2	6.8						13.0	7	
16	晴	12.1	13.7	7.9	6.7	28.2	30.9	74.5	7.8	0.10	12.8	16	
17	雨	11.7	13.9	6.0	6.6						13.3	108	9時間00分
18	雨	7.2	12.9	4.5	6.6						11.9	75	16時間50分
19	雨	9.8	12.7	3.2	6.4						12.4	70	24時間00分
20	曇	9.9	13.1	2.0	6.6						12.0	62	24時間00分
21	晴	9.0	12.4	7.8	6.7						12.0	58	8時間47分
22	晴	10.4	12.3	7.4	6.7	25.9	30.4	69.5	7.8	0.10	12.3	9	
23	曇	13.6	12.5	6.8	6.8						12.6	10	
24	雨	11.9	13.1	7.1	6.7						12.8	39	1時間31分
25	曇	7.2	12.2	6.5	6.7						12.5	36	6時間08分
26	曇	7.5	11.4	3.9	6.7						12.9	13	
27	晴	12.7	12.0	4.3	6.8						12.6	9	
28	雨	10.6	12.2	6.6	6.7						12.8	62	7時間10分
29	曇	8.3	11.4	6.5	6.7						12.2	82	14時間11分
30	曇	7.2	11.3	3.7	6.6						11.1	148	24時間00分
最大	——	23.4	17.8	8.1	6.8	28.2	31.7	74.5	9.1	0.10	15.6	196	——
最小	——	7.2	11.3	1.9	6.4	25.9	30.4	69.5	7.8	0.10	11.1	3	
平均	——	12.4	14.3	5.1	6.6	27.0	31.0	71.5	8.2	0.10	13.1	40	181時間24分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場  
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟  
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定