

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2023年12月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	5.4	10.9	2.1	6.6						11.0	124	24時間00分
2	雨	6.0	10.6	2.8	6.5						10.7	1,802	24時間00分
3	雨	6.6	10.8	2.4	6.5						11.0	246	24時間00分
4	曇	6.7	10.8	1.3	6.6						10.7	51	24時間00分
5	曇	6.2	10.2	2.1	6.7						10.9	38	23時間09分
6	晴	9.6	10.6	6.1	6.7	21.8	26.9	74.5	8.0	0.10	10.9	28	8時間36分
7	曇	10.1	10.8	7.6	6.8						11.1	28	7時間31分
8	晴	9.0	10.6	6.8	6.8						11.3	21	4時間21分
9	晴	10.9	10.6	6.7	6.8						11.2	11	
10	晴	12.5	11.3	4.1	6.7						11.7	5	
11	曇	10.7	11.9	4.8	6.8						11.6	8	
12	雨	11.0	11.8	8.7	6.7						10.5	41	9時間15分
13	晴	7.7	11.1	7.2	6.7	23.3	27.2	67.0	7.8	0.10	10.6	24	2時間01分
14	晴	7.9	10.3	6.4	6.6						10.6	11	
15	雨	13.7	11.1	7.5	6.6						10.8	33	3時間15分
16	雨	13.4	12.5	7.0	6.6						9.6	83	22時間08分
17	雪	3.3	10.9	2.3	6.5						10.5	44	24時間00分
18	雪	2.8	9.3	4.7	6.6						10.4	41	24時間00分
19	曇	5.2	9.5	8.2	6.7						10.3	28	9時間10分
20	雨	5.7	9.4	5.9	6.6	21.4	25.8	70.5	8.2	0.10	10.3	81	15時間01分
21	曇	2.4	8.9	3.0	6.5						9.7	86	24時間00分
22	雪	0.9	7.7	1.8	6.6						10.3	38	22時間40分
23	雪	1.6	6.6	9.1	6.7						10.6	16	0時間27分
24	晴	3.1	7.4	5.8	6.6						11.3	15	
25	雨	2.8	7.6	6.0	6.6						11.3	31	5時間01分
26	晴	4.7	7.8	6.1	6.6						10.8	36	14時間43分
27	曇	5.0	8.3	8.1	6.6						10.5	19	2時間08分
28	晴	5.1	8.2	7.7	6.6						10.5	11	
29	曇	6.4	8.4	8.5	6.6						10.9	13	
30	晴	6.5	8.6	6.1	6.5						10.7	7	
31	雨	8.4	8.8	4.9	6.5						10.6	14	1時間13分
最大	——	13.7	12.5	9.1	6.8	23.3	27.2	74.5	8.2	0.10	11.7	1,802	——
最小	——	0.9	6.6	1.3	6.5	21.4	25.8	67.0	7.8	0.10	9.6	5	
平均	——	6.8	9.8	5.5	6.6	22.2	26.6	70.7	8.0	0.10	10.7	98	318時間39分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定