

平成26年度 7月～10月のカビ臭物質水質検査結果(週1回)

検体名	原水		浄水		
	基-42	基-43	基-42	基-43	
検査項目	ジェオスミン	2-メチル イソボルネオール	ジェオスミン	2-メチル イソボルネオール	
水質基準 (mg/L)	0.00001以下	0.00001以下	0.00001以下	0.00001以下	
検査日 (※)	7月1日	ND	ND	ND	ND
	<u>7月8日</u>	ND	ND	ND	ND
	7月15日	ND	ND	ND	ND
	7月22日	ND	ND	ND	ND
	7月29日	0.000002	ND	ND	ND
	<u>8月5日</u>	0.000002	ND	ND	ND
	8月11日	0.000003	ND	ND	ND
	8月12日	0.000002	ND	ND	ND
	8月19日	ND	ND	ND	ND
	8月26日	ND	ND	ND	ND
	9月2日	0.000001	ND	ND	ND
	<u>9月9日</u>	ND	ND	ND	ND
	9月16日	0.000001	ND	ND	ND
	9月22日	0.000001	ND	ND	ND
	9月30日	0.000002	ND	ND	ND
	<u>10月7日</u>	0.000002	ND	ND	ND
	10月14日	0.000002	ND	ND	ND
	10月21日	ND	ND	ND	ND
10月28日	ND	ND	ND	ND	

(備考)月例検査日については、検査日にアンダーラインを付した。

(※)採水時刻は、週検査時と同じ午前9時とした。(ただし、8月11日は臨時検査として深夜に採水)

平成26年度 臨時検査

	地点	浄水	浄水	浄水	水質基準 (mg/L)
	検査月日	6月13日	8月11日	10月14日	
	採水時間	8:00	4:45	9:00	
	水温 °C	17.3	20.4	17.1	
基-21	塩素酸	0.14	0.10	ND	0.6以下
基-22	クロロ酢酸	ND	ND	—	0.02以下
基-23	クロロホルム	0.013	0.017	—	0.06以下
基-24	ジクロロ酢酸	0.004	0.005	—	0.04以下
基-25	ジブロモクロロメタン	ND	ND	—	0.1以下
基-26	臭素酸	—	ND	—	0.01以下
基-27	総トリハロメタン	0.015	0.021	—	0.1以下
基-28	トリクロロ酢酸	ND	ND	—	0.2以下
基-29	ブロモジクロロメタン	0.002	0.004	—	0.03以下
基-30	ブロモホルム	ND	ND	—	0.09以下
基-31	ホルムアルデヒド	—	ND	—	0.08以下

(備考)8月11日はカビ臭物質も検査した。(検査結果は別に記載)