

平成10年8月14日
原子力安全対策課
(10 - 42)
<11時資料配布>

高浜発電所2号機の原子炉起動と調整運転開始について (第17回定期検査)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

高浜発電所2号機（加圧水型軽水炉；定格出力82.6万kW）は、平成10年7月5日から、第17回定期検査を実施していたが、8月17日に原子炉を起動し、翌18日に臨界となる予定である。

今後は諸試験を実施し、8月中旬（8月20日頃）に定期検査の最終段階である調整運転を開始し、9月中旬には通商産業省の最終検査を受けて営業運転を再開する予定である。

1. 蒸気発生器伝熱管の渦電流探傷検査結果

蒸気発生器伝熱管全数（10,146本）について、渦電流探傷検査を実施した結果、異常は認められなかった。

2. 燃料集合体の検査結果

燃料集合体の外観検査を実施した結果、異常は認められなかった。

燃料集合体全数157体のうち、52体を新燃料集合体（全て高燃焼度燃料集合体）に取り替えた。

3. 次回定期検査の予定

平成11年 秋頃

< 参考 >

高浜発電所 2 号機の第17回定期検査に関する補足説明資料

1. 原子炉起動、臨界の予定時間
 - ・ 原子炉起動： 8 月 17 日 18 時頃
 - ・ 臨界 ： 18 日 3 時頃
2. 定期検査開始の記者発表
 - ・ 平成10年 7 月 3 日 15 時記者発表