

原子力発電所の運転および建設状況

原子力安全対策課 平成10年6月5日現在

設備容量	運転中	14基	計1145万kW
	建設中	1基	計 28万kW

項 目		現 状	稼働率（進捗率）%		概 要
発電所名			平成10年度	運開後累計	
日本原子力発電㈱	1号機	定期検査中	0.0 0.0	69.4 66.1	第25回定期検査(H10.3.19～7月下旬予定) H10.3.19 0° 発電停止。
	2号機	運 転 中	100 100	83.7 83.1	
敦 賀 発 電 所					
動力炉・核燃料開発事業団 新型転換炉ふげん発電所		計画停止中	100 100	67.2 65.6	平成10年度計画停止(H10.6.5～7月上旬予定) H10.6.5 11°43' 発電停止。
動力炉・核燃料開発事業団 高速増殖原型炉もんじゅ		性能試験中 (事故停止中)	—	—	H7.12.8 中間熱交換器(C) 2次系出口配管からのナトリウム漏えいに 伴い、21°20' 原子炉手動停止。
関 西 電 力 ㈱	1号機	運 転 中	100 98.2	47.3 44.1	
	2号機	定期検査中	82.0 81.7	58.4 56.4	第17回定期検査(H10.5.21～8月下旬予定) H10.5.21 1° 発電停止。
美 浜 発 電 所					
	3号機	運 転 中	100 100	73.4 71.8	
関 西 電 力 ㈱	1号機	運 転 中	100 100	60.6 59.2	
	2号機	運 転 中	100 100	72.3 71.0	
大 飯 発 電 所	3号機	運 転 中	65.3 62.7	87.0 86.5	第5回定期検査(H10.3.16～H10.5.19) H10.3.16 0° 発電停止。4.20 11°29' 原子炉起動。17°46' 臨界。 4.22 4°40' 調整運転開始。5.19 14°20' 営業運転再開。
	4号機	定期検査中	75.3 75.1	81.5 81.0	第4回定期検査(H10.5.16～7月下旬予定) H10.5.16 23° 発電停止。
関 西 電 力 ㈱	1号機	運 転 中	100 100	62.4 60.6	
	2号機	運 転 中	100 100	63.6 61.5	
高 浜 発 電 所	3号機	運 転 中	100 100	84.2 83.6	
	4号機	運 転 中	100 100	84.3 83.8	
合 計			86.9 90.3	67.3 68.3	(注) 稼働率（進捗率）は、平成10年5月末現在。 累計は、営業運転開始以降。

上段が、時間稼働率 = $\frac{\text{発電時間}}{\text{暦時間}} \times 100 (\%)$

下段が、設備利用率 = $\frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間}} \times 100 (\%)$