

敦賀発電所2号機の原子炉手動停止について
(原子炉停止後の状況)

本日記者発表した「敦賀発電所2号機の原子炉手動停止」について、原子炉停止後の格納容器ガスモニタ・じんあいモニタ、加圧器圧力、一次冷却水温度、一次冷却水漏洩量(推定)は、以下のとおり。(17時00分現在)

(1) 関連パラメータ

	通常値	最大値	15時00分	17時00分
格納容器 ガスモニタ	1 1 0 0 cpm	2 5 0 0 cpm (6時45分頃)	1 2 0 0 cpm	1 2 0 0 cpm
格納容器 じんあいモニタ	9 0 cpm	2 1 0 0 cpm (7時46分頃)	1 2 0 cpm	1 0 0 cpm
加圧器 圧力	1 5 7 kg/cm ²	—	2 7 kg/cm ²	2 7 kg/cm ²
一次冷却水 温度	2 9 0 ℃	—	1 6 0 ℃	9 2 ℃
一次冷却水 漏洩量(推定)	—	—	5 0 ~ 6 0 m ³	約 7 2 m ³

(2) その他

- ・17時00分 冷温停止状態(93.3℃)に到達、現在、格納容器内への立入調査のための準備中。