

平成12年 4 月 7 日
原子力安全対策課
(1 2 - 3)
<12時15分諸発表>

美浜発電所 2 号機の原子炉手動停止について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所 2 号機（加圧水型軽水炉；定格出力50.0万kW）は、定格出力運転中のところ、本日 4 月 7 日 9 時55分頃、格納容器内の化学体積制御系の再生クーラ出口の抽出水配管（外径約60mm）からわずかな漏れがあることを、巡回点検中の運転員が確認した。

このため、詳細な点検調査を行うため、本日12時より負荷降下を開始し、本日、19時頃、発電を停止する予定である。

なお、この事象による環境への放射能の影響はない。

（通商産業省による I N E S の暫定評価尺度）

基準 1	基準 2	基準 3	評価レベル
—	—	0 —	0 —

美浜 2 号機原子炉設備系統概要図

