

平成12年12月13日
原子力安全対策課
(12 - 85)
<11時資料配布>

美浜発電所3号機の営業運転再開について
(第18回定期検査)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所3号機（加圧水型軽水炉；定格出力82.6万kW）は、平成12年7月28日から第18回定期検査を実施し、10月25日17時14分から定期検査の最終段階である調整運転に入っていたが、11月15日、2次系主給水管に取付けられている放射線透過試験用栓からの蒸気漏れに伴い発電停止し、当該箇所の補修および類似箇所の点検を実施した。[11月15日、11月29日 記者発表済]

これらの対策を実施後、12月4日16時50分から調整運転を再開し、本日夕刻、通商産業省の最終検査を受けて営業運転を再開する予定である。