

平成12年12月27日
原子力安全対策課
(12 - 88)
<11時資料配布>

大飯発電所 1 号機の営業運転再開について
(第16回定期検査)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所 1 号機（加圧水型軽水炉；定格出力117.5万kW）は、平成12年 7 月31日から第16回定期検査を実施し、11月25日11時30分から定期検査の最終段階である調整運転に入っていたが、12月 2 日、タービン弁駆動用油圧系統配管フランジ部からの油漏れに伴い、発電停止し、当該箇所の補修および類似箇所の点検を実施した。

[12月 2 日、12月11日 記者発表済]

これらの対策を実施後、12月12日21時00分から調整運転を再開し、本日夜刻、通商産業省の最終検査を受けて営業運転を再開する予定である。