

平成16年 8 月24日
原子力安全対策課
(1 6 - 5 3)
<10時資料配付>

大飯発電所 4 号機の新燃料輸送について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所 4 号機（加圧水型軽水炉；定格出力118.0万 kW）は、本日、新燃料集合体 3 2 体を受け入れた。

1. 輸送年月日

平成16年 8 月23日23時20分 原子燃料工業(株) 熊取事業所 発
(大阪府泉南郡熊取町)

平成16年 8 月24日 7時00分 大飯発電所 着

2. 輸送数量等

新燃料集合体	3 2 体
輸 送 容 器	1 6 個

3. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

4. 輸送方法

陸上輸送

なお、今回の輸送体数 3 2 体のうち 2 8 体は平成15年 9 月25日に原子炉設置変更許可となった高燃焼度燃料（最高燃焼度55,000MWd/t）である。

問い合わせ先（担当：宮 川） 内線2353・直通0776(20)0314

「輸送における安全性について」

1. 輸送物の種類

A型核分裂性輸送物

2. 輸送容器の概要

型 式 ; N F I - V 型 . . . 1 6 個

形 状 ; 円 筒 形

寸 法 ; 長さ約 5 m、外径約 1 m

重 量 ; 約 3. 8 トン (輸送容器だけで約 2. 4 トン)

材 質 ; ステンレス鋼製

3. 輸送物の安全確認

本輸送物 (A型核分裂性輸送物) については、別添に示す国の安全基準を満たすことを、独立行政法人 原子力安全基盤機構により確認されたものです。

4. 輸送上の安全対策

輸送にあたっては、車両の積付け・標識等、輸送上の十分な安全対策を実施しています。

なお、万一緊急の事態が生じた場合にも、最寄りの消防・警察・自治体および官庁等に連絡するとともに、適切な措置を取ることにしており、十分な安全対策が講じられることとなっております。

『A型核分裂性輸送物の安全基準』

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第59条の2に基づき国が定めている『A型核分裂性輸送物』に係わる技術上の基準の主なものは、以下のとおりである。

①線量当量率

表面で、 2 ミリシーベルト／時以下
表面から1 m離れた位置で、 0.1 ミリシーベルト／時以下

②表面密度限度

α 線を放出する放射性物質の場合、 0.4 ベクレル／ cm^2 以下
 α 線を放出しない放射性物質の場合、 4 ベクレル／ cm^2 以下

また、A型核分裂性輸送物の試験条件には、

①一般の試験条件

水の吹きつけ試験、自由落下試験、圧縮試験、貫通試験

②特別の試験条件

9 m落下試験、棒上の1 m落下試験、耐火試験、浸漬試験

があり、これらの厳しい諸条件下においても容器の健全性を維持し、臨界の防止を確保するよう、法令の基準値を満足することになっている。