

令和6年度 安全協定に基づく異常事象報告一覧

件 番	発 電 所 名	発 生 日	事象発生時	事 象 概 要	影響等	国への報告区分
		終 結 日	運 転 状 況			評価尺度
1	美浜3号機	R6.10.10	運 転 中	C－1次系冷却水クーラ海水系統 戻り母管の減肉	手動停止	法律
		R6.11.16				0
2	敦賀2号機	R7. 1.30	定期検査中	洗たく廃液モニタタンクにおける 腐食	—	—
						—
3	大飯3号機	R7. 2.27	運 転 中	排気筒ガスモニタの僅かな指示値 の上昇	—	—
		R7. 3.12				—