

令和7年度 安全協定に基づく異常事象報告一覧

件番	発電所名	発生日	事象発生時	事象概要	影響等	国への報告区分
		終結日	運転状況			評価尺度
1	美浜3号機	R7. 5.27	定期検査中	炉内外核計装照合校正に伴う運転上の制限の逸脱および復帰	—	—
		R7. 6.16				—
2	高浜4号機	R7. 7.22	定期検査中	協力会社作業員の負傷	—	—
		R7. 7.28				—
3	高浜4号機	R7. 7.23	定期検査中	蒸気発生器伝熱管の損傷	—	法律
		R7. 10.19				0
4	ふげん	R7. 12.23	廃止措置中	ホットカラム室内での水（トリチウムを含む）の漏えい	—	法律
		R8. 2.13				評価中※

※ 原子力規制委員会発足以降は、安全上の重要度が低いとされる事象については、評価を定期的にまとめて行うこととしている。本件は、まだ評価が公表されていないため、「評価中」としている。（令和8年5月時点）