

令和8年2月17日  
原子力安全対策課  
(07-57)  
<13時資料配付>

## 美浜発電所1、2号機の 第7回定期事業者検査の終了について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

### 記

美浜発電所1、2号機（加圧水型軽水炉：H29.4.19～ 廃止措置中）は、令和7年9月18日から実施していた第7回定期事業者検査を、本日、終了した。  
なお、今回、定期事業者検査を実施した施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要施設

添付資料1：美浜発電所1号機 第7回定期事業者検査実績工程表  
添付資料2：美浜発電所2号機 第7回定期事業者検査実績工程表

問い合わせ先(担当：小中) 内線2351・直通0776(20)0314
--

美浜発電所 1号機 第7回定期事業者検査実績工程表

施設区分	令和7年度						備考
	9月 ▼検査開始 (9月18日)	10月	11月	12月	1月	2月 ▼検査終了 (2月17日)	
原子炉本体		10/27 ■ 10/27					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	9/18 ■	■				1/22	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設			11/10 ■	■		1/14	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設			11/6 ■	■		2/3	屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設			11/10 ■	■		2/6	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設		10/16 ■ 10/23					非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		10/22 ■	■			2/17	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2 号機 第 7 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	令和 7 年度						備考
	9 月 ▼検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▼検査終了 (2 月 17 日)	
原子炉本体		10/30 ■ 10/30					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	9/18 ■	■			12/1		核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設			11/11 ■	■		1/29	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設	9/18 ■	10/6					屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設			11/10 ■	1/28			構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設				12/22 ■	12/22		非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		10/30 ■	■			2/17	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査