県営第一工業用水道　水質試験結果表

２０２４年９月分

日	天候	気温［℃］	水温［℃］	日平均濁度［mg/L］	ｐＨ	酸消費量［mg/L］	全硬度［mg/L］	全蒸発残留物［mg/L］	塩化物イオン［mg/L］	鉄［mg/L］	電気伝導率［mS/m］	原水最高濁度［mg/L］	ろ過装置運転時間
1	曇	27.3	25.4	5.6	6.4						13.1	78	11時間35分
2	曇	27.0	25.4	6.9	6.5						13.1	39	4時間05分
3	曇	26.9	25.4	4.7	6.5						12.7	54	16時間36分
4	晴	26.5	25.5	7.6	6.5	26.1	29.6	73.0	8.2	0.10	13.2	23	1時間54分
5	晴	27.8	25.8	5.6	6.5						13.6	7	
6	晴	27.7	26.1	4.8	6.4						14.0	6	
7	晴	28.5	26.0	3.3	6.4						14.0	12	
8	晴	27.7	26.1	2.5	6.4						14.1	4	
9	晴	28.2	26.2	4.8	6.4						13.6	10	
10	晴	29.9	26.5	4.7	6.4						13.9	12	
11	晴	30.2	26.8	4.6	6.4	30.9	31.9	70.5	8.3	0.10	14.0	10	
12	晴	29.7	27.3	3.4	6.4						14.0	4	
13	晴	30.1	27.4	3.1	6.3						14.2	3	
14	晴	30.8	27.6	2.9	6.4						14.3	10	
15	曇	29.7	27.4	2.4	6.4						14.0	7	
16	曇	28.9	26.8	2.1	6.4						14.1	2	
17	晴	29.7	27.2	3.1	6.4						14.0	5	
18	晴	30.0	27.0	3.5	6.4	31.0	33.4	72.0	8.5	0.10	14.2	5	
19	晴	29.3	26.9	3.1	6.3						14.7	8	
20	晴	30.1	26.8	2.7	6.4						14.7	4	
21	曇	30.0	26.6	2.0	6.4						15.0	14	
22	雨	24.9	25.8	1.7	6.4						14.7	3	
23	曇	22.4	24.2	2.2	6.4						13.9	9	
24	晴	23.2	24.0	3.0	6.4						14.5	5	
25	晴	23.8	24.2	3.0	6.4						14.7	6	
26	晴	24.0	24.2	2.7	6.4						15.3	9	
27	晴	25.4	24.4	2.6	6.4						15.3	7	
28	曇	24.6	24.3	2.2	6.4						15.7	5	
29	曇	24.0	23.8	1.4	6.4						15.8	11	
30	曇	24.2	23.8	2.4	6.4						15.5	4	
最大	―――	30.8	27.6	7.6	6.5	31.0	33.4	73.0	8.5	0.10	15.8	78	―――
最小	―――	22.4	23.8	1.4	6.3	26.1	29.6	70.5	8.2	0.10	12.7	2	
平均	―――	27.4	25.8	3.5	6.4	29.3	31.6	71.8	8.3	0.10	14.3	13	34時間10分
標準値				20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	参考値		

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、ｐＨ（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定