

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2025年6月分

日	天候	気温 [℃]	水温 [℃]	日平均濁度 [mg/L]	p H	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雨	17.0	17.6	2.6	6.4						13.6	4	
2	晴	20.1	17.5	4.0	6.4						13.1	7	
3	雨	19.2	18.1	4.2	6.4						14.3	10	
4	曇	20.2	18.1	7.9	6.5						12.8	11	
5	曇	20.4	18.0	5.0	6.4						13.0	5	
6	晴	24.2	18.7	3.7	6.4						13.6	4	
7	晴	25.4	19.3	2.6	6.4						14.1	15	
8	曇	23.0	19.6	2.2	6.3						14.8	4	
9	晴	23.6	19.7	3.7	6.3						15.6	15	
10	雨	21.9	19.5	4.7	6.4						14.6	10	1時間06分
11	雨	22.0	19.4	8.9	6.4	23.2	27.8	74.0	9.3	0.10	12.5	30	11時間36分
12	曇	21.8	18.9	7.4	6.5						12.6	14	0時間34分
13	晴	24.0	19.1	5.2	6.5						12.6	6	
14	雨	23.3	19.6	3.9	6.5						12.8	20	
15	雨	22.6	19.3	4.7	6.4						12.1	25	13時間29分
16	曇	27.4	19.5	7.9	6.5						11.9	35	8時間51分
17	晴	28.7	20.8	6.8	6.5						12.1	32	1時間05分
18	晴	28.1	21.5	5.8	6.5	24.3	26.9	61.3	8.7	0.10	12.3	52	1時間14分
19	晴	27.7	22.4	4.6	6.5						12.4	6	
20	晴	29.2	22.8	4.5	6.5						12.7	31	
21	晴	30.6	23.5	2.9	6.5						13.1	9	
22	曇	29.8	23.9	2.1	6.5						13.1	5	
23	雨	25.0	23.0	17.5	6.4						12.4	1,805	12時間32分
24	曇	26.2	21.1	3.9	6.4						11.6	182	24時間00分
25	曇	28.4	21.6	2.7	6.5	23.7	26.9	56.0	9.0	0.10	12.3	35	21時間28分
26	雨	23.6	21.7	8.5	6.5						12.3	45	12時間31分
27	曇	22.4	20.9	8.5	6.6						12.0	31	6時間46分
28	晴	24.0	20.7	6.1	6.6						12.2	33	
29	晴	27.6	21.7	4.0	6.5						12.2	13	5時間33分
30	晴	29.5	23.0	6.2	6.6						12.4	12	
最大	——	30.6	23.9	17.5	6.6	24.3	27.8	74.0	9.3	0.10	15.6	1,805	——
最小	——	17.0	17.5	2.1	6.3	23.2	26.9	56.0	8.7	0.10	11.6	4	
平均	——	24.6	20.4	5.4	6.5	23.7	27.2	63.8	9.0	0.10	12.9	84	120時間45分

標準値 20以下 6.5～8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、p H（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定