

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2026年1月分

日	天候	気温 [℃]	水温 [℃]	日平均濁度 [mg/L]	p H	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	晴	2.3	7.9	5.8	6.3						11.6	9	
2	雪	0.6	7.0	3.7	6.3						11.7	4	
3	曇	1.3	6.4	3.3	6.4						11.8	4	
4	雪	1.7	6.6	2.7	6.4						11.8	2	
5	雨	3.1	6.7	5.1	6.4						11.8	13	
6	雪	1.9	6.7	7.8	6.4						11.5	28	1時間33分
7	曇	3.2	6.8	6.3	6.3	21.1	28.8	60.5	8.8	0.10	11.5	11	
8	曇	2.2	6.7	8.3	6.3						12.1	14	
9	曇	2.0	6.5	6.0	6.3						11.8	9	
10	晴	6.7	6.6	3.9	6.3						11.7	6	
11	雨	3.0	7.0	3.2	6.4						11.9	4	
12	雪	0.8	5.7	4.0	6.4						12.4	8	
13	曇	3.9	6.1	4.9	6.4						12.0	8	
14	雪	2.6	6.3	5.8	6.3	20.5	27.9	75.0	12.6	0.10	12.7	10	
15	曇	4.6	6.5	4.4	6.3						12.3	6	
16	晴	7.0	7.2	7.9	6.3						12.3	25	1時間46分
17	晴	5.7	7.1	5.6	6.3						11.6	9	
18	晴	4.5	7.4	3.1	6.3						11.6	6	
19	晴	5.8	7.1	5.2	6.4						11.6	20	4時間12分
20	雪	2.1	7.1	5.7	6.4						11.3	83	9時間32分
21	晴	-0.2	5.5	5.8	6.7	19.1	24.2	72.5	2.1	0.10	11.1	144	12時間59分
22	曇	-0.2	4.2	6.8	6.7						11.3	12	0時間13分
23	雪	0.6	3.7	6.4	6.7						11.2	9	
24	雪	0.7	3.5	5.7	6.6						12.0	9	
25	雪	0.1	3.3	3.8	6.6						12.4	4	
26	雪	-0.1	3.1	5.8	6.6						12.8	14	
27	曇	0.6	2.9	7.3	6.6						12.4	15	
28	雪	1.4	3.1	9.5	6.5						13.2	13	
29	雪	1.0	3.2	7.2	6.5						13.2	37	6時間53分
30	雪	0.4	3.3	5.1	6.5						14.3	34	12時間24分
31	曇	0.9	3.4	5.9	6.5						14.3	23	6時間48分
最大	——	7.0	7.9	9.5	6.7	21.1	28.8	75.0	12.6	0.10	14.3	144	——
最小	——	-0.2	2.9	2.7	6.3	19.1	24.2	60.5	2.1	0.10	11.1	2	
平均	——	2.3	5.6	5.5	6.4	20.2	27.0	69.3	7.8	0.10	12.1	19	56時間20分

標準値 20以下 6.5～8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
水温、濁度、p H（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定