

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2026年2月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	雪	1.1	3.4	5.4	6.5						14.2	16	0時間35分
2	曇	1.0	3.2	5.9	6.4						14.5	33	3時間05分
3	曇	1.2	3.3	7.2	6.4						15.1	39	6時間13分
4	曇	2.3	4.2	7.6	6.5	22.1	30.4	82.0	16.6	0.10	14.4	※ 1973	4時間53分
5	晴	3.5	5.2	6.6	6.5						14.2	10	
6	曇	2.9	5.1	6.8	6.6						13.9	29	9時間06分
7	曇	0.8	4.8	8.7	6.6						13.5	26	3時間19分
8	曇	-1.3	4.1	4.6	6.6						14.3	5	
9	曇	0.2	3.7	7.2	6.6						14.6	15	
10	晴	2.1	4.1	9.2	6.6						13.9	12	
11	雨	3.4	4.6	9.4	6.6						15.0	11	
12	晴	2.8	4.7	10.6	6.6	20.1	28.3	78.0	14.3	0.10	13.7	15	
13	曇	3.8	5.1	6.8	6.6						13.5	44	5時間52分
14	晴	4.0	5.3	6.3	6.6						13.3	20	2時間04分
15	曇	6.2	5.7	5.9	6.5						13.1	31	4時間01分
16	晴	4.2	6.1	2.4	6.5						12.4	60	24時間00分
17	曇	2.3	5.6	8.8	6.9						12.0	24	4時間19分
18	曇	1.9	4.5	8.2	7.2	19.0	25.6	78.5	11.6	0.10	11.9	39	1時間33分
19	晴	2.1	4.4	6.5	7.4						12.2	8	
20	晴	2.9	3.7	5.6	7.6						12.2	7	
21	晴	6.5	4.1	3.9	7.6						12.2	4	
22	晴	11.2	4.8	3.4	7.6						12.2	6	
23	曇	10.3	6.1	3.7	7.7						12.0	90	20時間59分
24	晴	8.4	6.5	2.2	7.8						11.1	35	21時間33分
25	雨	9.2	7.4	7.3	7.8						11.1	24	12時間18分
26	曇	9.9	8.0	4.1	7.9						10.7	27	19時間48分
27	曇	11.3	8.7	8.0	7.9						10.6	24	9時間44分
28	曇	9.2	9.2	6.3	7.8						10.6	24	15時間01分
最大	——	11.3	9.2	10.6	7.9	22.1	30.4	82.0	16.6	0.10	15.1	90	——
最小	——	-1.3	3.2	2.2	6.4	19.0	25.6	78.0	11.6	0.10	10.6	4	
平均	——	4.4	5.2	6.4	7.0	20.4	28.1	79.5	14.2	0.10	12.9	25	168時間23分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場

水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟

他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定

※2月4日の原水最高濁度は、機器の保守点検作業の影響で模擬値が入力されております。