

県営第一工業用水道 水質試験結果表

2026年3月分

日	天候	気温 [°C]	水温 [°C]	日平均濁度 [mg/L]	pH	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	電気伝導率 [mS/m]	原水最高濁度 [mg/L]	ろ過装置 運転時間
1	晴	8.2	8.9	5.3	7.8						10.5	37	13時間56分
2	晴	8.4	8.5	6.6	7.7						10.5	26	11時間27分
3	雨	9.0	8.9	7.8	7.7						10.6	38	7時間01分
4	曇	7.0	8.7	2.2	6.9	16.1	21.4	56.5	9.5	0.10	10.5	47	24時間00分
5	晴	6.3	8.3	1.9	6.4						10.4	29	23時間29分
6	晴	8.7	8.1	9.0	6.5						10.5	15	1時間09分
7	曇	6.4	8.6	8.8	6.5						10.6	23	4時間07分
8	曇	3.2	7.9	6.0	6.5						11.0	11	
9	晴	4.9	7.7	6.9	6.5						10.7	12	
10	雨	3.1	7.5	6.5	6.5						11.3	69	6時間27分
11	晴	2.6	7.3	4.3	6.5	19.6	24.7	63.0	9.4	0.10	11.4	60	9時間37分
12	晴	3.2	7.2	5.9	6.5						11.5	13	0時間28分
13	曇	4.0	7.2	5.1	6.5						11.6	7	
14	晴	5.9	7.3	4.2	6.6						11.7	7	
15	曇	6.1	8.0	3.3	6.6						11.3	4	
16	晴	6.4	8.3	4.3	6.6						11.2	35	5時間20分
17	晴	6.6	8.7	5.7	6.6						11.9	39	1時間35分
18	晴	8.1	8.7	6.9	6.5	21.4	25.4	74.0	9.3	0.10	12.0	11	
19	雨	9.1	9.2	8.9	6.4						11.6	57	16時間42分
20	晴	7.8	8.9	7.5	6.5						11.4	14	0時間34分
21	晴	6.3	8.8	4.4	6.5						11.6	6	
22	晴	9.4	8.6	3.2	6.5						11.6	3	
23	曇	11.5	9.3	5.0	6.5						11.9	7	
24	晴	9.7	9.6	4.8	6.5						11.7	5	
25	曇	9.9	9.4	5.7	6.5						11.7	8	
26	曇	11.3	9.8	7.4	6.5						11.5	47	3時間18分
27	晴	11.3	10.2	5.7	6.5						11.6	7	
28	晴	13.5	10.5	4.6	6.5						11.5	7	
29	晴	14.6	11.2	3.5	6.5						11.7	16	
30	晴	17.9	11.9	4.7	6.5						11.6	6	
31	曇	17.3	12.6	6.3	6.4						11.6	10	
最大	——	17.9	12.6	9.0	7.8	21.4	25.4	74.0	9.5	0.10	12.0	69	——
最小	——	2.6	7.2	1.9	6.4	16.1	21.4	56.5	9.3	0.10	10.4	3	
平均	——	8.3	8.9	5.6	6.6	19.0	23.8	64.5	9.4	0.10	11.3	22	129時間10分

標準値 20以下 6.5~8.0 75以下 120以下 250以下 80以下 0.3以下 参考値

測定項目中、気温（日平均）、電気伝導率（9時）は県営第一工業用水道取水場
 水温、濁度、pH（3項目ともに日平均）は配水池管理棟
 他項目は日野川地区水道管理事務所にて測定