

## 補完的および臨時的な検査結果

平成27年度 7月～10月のカビ臭物質水質検査結果(週1回)

検体名	原水		浄水	
	基-42 ジェオスミン	基-43 2-メチル イソボルネオール	基-42 ジェオスミン	基-43 2-メチル イソボルネオール
水質基準 (mg/L)	0.00001以下	0.00001以下	0.00001以下	0.00001以下
検査日 (※)	7月7日	0.000001	ND	ND
	7月14日	0.000001	ND	ND
	7月21日	ND	ND	ND
	7月28日	ND	ND	ND
	8月4日	0.000001	ND	ND
	8月11日	0.000002	ND	0.000001
	8月18日	0.000003	ND	ND
	8月25日	0.000003	ND	0.000002
	9月1日	0.000006	ND	ND
	9月8日	0.000003	ND	ND
	9月9日	0.000005	0.000002	ND
	9月15日	0.000002	ND	ND
	9月24日	ND	ND	ND
	9月29日	ND	ND	ND
	10月2日	0.000003	0.000002	ND
	10月6日	ND	ND	ND
	10月13日	ND	ND	ND
10月20日	ND	ND	ND	
10月27日	ND	ND	ND	

(備考)月例検査日については、検査日にアンダーラインを付した。

(※)採水時刻は、週検査時と同じ午前9時とした。(ただし、9月9日と10月2日は臨時検査として採水)

## 平成27年度 臨時検査

	地点	浄水	浄水	水質基準 (mg/L)
	検査月日	9月10日	10月2日	
	採水時間	0:45	16:30	
	水温 °C	19.1	18.2	
基-21	塩素酸	0.17	0.07	0.6以下
基-22	クロロ酢酸	ND	ND	0.02以下
基-23	クロロホルム	0.014	0.008	0.06以下
基-24	ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.03以下
基-25	ジブロモクロロメタン	ND	ND	0.1以下
基-27	総トリハロメタン	0.016	0.010	0.1以下
基-28	トリクロロ酢酸	0.007	0.006	0.03以下
基-29	ブロモジクロロメタン	0.002	0.002	0.03以下
基-30	ブロモホルム	ND	ND	0.09以下

(備考)カビ臭物質の検査結果は別に記載