

その他の項目についての検査結果

(1) クリプトスポリジウム・ジアルジアおよびクリプトスポリジウム等指標菌検査結果

検体名		検査項目	4月12日	5月10日	6月14日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日
原水	他-7	クリプトスポリジウム	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	他-8	ジアルジア	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	他-9	大腸菌(定量)	MPN/100ml	33	49	70	70	33	110	130
	他-10	嫌気性芽胞菌	集落数/100ml	0	0	0	2	0	0	0
浄水	他-7	クリプトスポリジウム	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	他-8	ジアルジア	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
検体名		検査項目	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日		最大	最低	平均
原水	他-7	クリプトスポリジウム	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
	他-8	ジアルジア	個/10l	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
	他-9	大腸菌(定量)	MPN/100ml	170	49	49	33	170	33	76
	他-10	嫌気性芽胞菌	集落数/100ml	0	0	0	0	2	0	0
浄水	他-7	クリプトスポリジウム	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
	他-8	ジアルジア	個/20l	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0

(2) 銀、バリウム、ビスマス、モリブデン検査結果

検体名		検査項目	目標値	4月12日	5月10日	6月14日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月8日
原水	他-11	銀	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	他-12	バリウム	0.7mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	他-13	ビスマス	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	他-14	モリブデン	0.07mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
検体名		検査項目	目標値	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日		最大	最低	平均
原水	他-11	銀	-	ND	ND	ND	ND		ND	ND	<0.01
	他-12	バリウム	0.7mg/l	ND	ND	ND	ND		ND	ND	<0.07
	他-13	ビスマス	-	ND	ND	ND	ND		ND	ND	<0.01
	他-14	モリブデン	0.07mg/l	ND	ND	ND	ND		ND	ND	<0.007

(3) ダイオキシン類検査結果

採水年月日		7月5日		暫定目標値
検査項目		原水	浄水	
他-15	ダイオキシン類	0.0042	0.0000062	1pg-TEQ/l

※毒性当量(TEQ)は、各異性体の実測濃度が定量下限値未満のものは0(ゼロ)として算出した。

注：(他-1)～(他-6)の項目については、維持管理上必要とされる項目のため、
毎日検査および週検査にて、検査実施