

補完的および臨時的な検査結果

平成30年度 8月～9月のカビ臭物質水質検査結果(週1回)

検体名	原水		浄水		
	基-42	基-43	基-42	基-43	
検査項目	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	
水質基準 (mg/L)	0.00001以下	0.00001以下	0.00001以下	0.00001以下	
検査日 (※)	8月1日	0.000003	ND	0.000003	ND
	8月7日	0.000017	0.000003	0.000005	0.000006
	8月15日	0.000029	ND	0.000001	ND
	8月22日	0.000072	ND	0.000002	ND
	8月29日	0.000002	ND	ND	ND
	9月4日	0.000002	ND	ND	ND
	9月11日	ND	ND	ND	ND
	9月19日	ND	ND	ND	ND
	9月26日	ND	ND	ND	ND

(備考)月例検査日については、検査日にアンダーラインを付した。

(※)採水時刻は、午前9時とした。

平成30年度 臨時検査

	地点	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	水質基準 (mg/L)
	検査月日	4月25日	6月28日	7月6日	8月24日	9月5日	10月1日	12月5日	
	採水時間	16:40	19:20	7:30	13:30	9:00	9:00	8:00	
	水温 °C	12.3	20.5	20.0	21.0	21.8	18.3	13.2	
基-21	塩素酸	0.06	0.11	0.14	0.12	0.08	0.07	ND	0.6以下
基-22	クロロ酢酸	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02以下
基-23	クロロホルム	0.012	0.016	0.021	0.015	0.016	0.013	0.014	0.06以下
基-24	ジクロロ酢酸	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	0.009	0.03以下
基-25	ジブロモクロロメタン	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	0.1以下
基-26	臭素酸	ND	ND	—	ND	ND	—	—	0.01以下
基-27	総トリハロメタン	0.014	0.018	0.021	0.015	0.019	0.015	0.016	0.1以下
基-28	トリクロロ酢酸	0.002	0.004	0.019	0.011	0.004	0.002	0.011	0.03以下
基-29	ブロモジクロロメタン	0.002	ND	ND	ND	0.003	0.002	0.002	0.03以下
基-30	ブロモホルム	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.09以下
基-31	ホルムアルデヒド	ND	ND	—	ND	ND	—	—	0.08以下
基-42	ジェオスミン	ND	ND	ND	0.000002	ND	ND	ND	0.00001以下
基-43	2-メチルイソボルネオール	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00001以下
管-13	ジクロロアセトニトリル	ND	ND	—	ND	ND	—	—	0.01以下
管-14	抱水クロラール	ND	ND	—	ND	ND	—	—	0.02以下