

補完的および臨時的な検査結果

令和2年度 夏季のカビ臭物質水質検査結果表(週1回)および臨時検査結果表

検体名	原水		浄水	
	基-42	基-43	基-42	基-43
検査項目	ジェオスミン mg/L	2-メチルイソボルネオール mg/L	ジェオスミン mg/L	2-メチルイソボルネオール mg/L
水質基準	—	—	0.00001以下	0.00001以下
採水および検査月日	07月01日	0.000002	ND	ND
	07月07日	0.000001	ND	ND
	07月16日	0.000001	ND	ND
	07月21日	ND	ND	ND
	07月28日	ND	ND	ND
	08月04日	0.000001	ND	0.000001
	08月11日	0.000003	ND	0.000002
	08月18日	0.000003	ND	0.000001
	08月25日	0.000003	ND	ND
	09月01日	0.000003	ND	0.000002
	09月08日	0.000002	ND	0.000001
	09月15日	ND	ND	ND
	09月23日	0.000001	ND	ND
	09月29日	ND	ND	ND
	10月05日	0.000013	ND	0.000004
	10月06日	0.000010	ND	ND
	10月13日	0.000006	ND	ND
	10月20日	0.000032	ND	0.000004
	10月27日	0.000001	ND	ND
	11月02日	0.000001	ND	ND
11月10日	0.000001	ND	ND	
11月17日	0.000002	ND	ND	
11月24日	0.000002	ND	ND	
12月01日	ND	ND	ND	
12月08日	ND	ND	ND	

備考 項目の右欄は、単位を示す。

令和2年度 高濁度臨時検査結果表

No.	検体名	浄水							水質基準 または 水質 管理目標
	採水および検査月日	06月15日							
	採水時間	5:35							
	水温 °C	19.4							
水質基準項目および水質管理目標設定項目	基-21 塩素酸	mg/L	0.14						0.6以下
	基-22 クロロ酢酸	mg/L	ND						0.02以下
	基-23 クロロホルム	mg/L	0.028						0.06以下
	基-24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.003						0.03以下
	基-25 ジブロモクロロメタン	mg/L	ND						0.1以下
	基-26 臭素酸	mg/L	ND						0.01以下
	基-27 総トリハロメタン	mg/L	0.033						0.1以下
	基-28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.015						0.03以下
	基-29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005						0.03以下
	基-30 ブロモホルム	mg/L	ND						0.09以下
	基-31 ホルムアルデヒド	mg/L	ND						0.08以下
	基-42 ジェオスミン	mg/L	ND						0.00001以下
	基-43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	ND						0.00001以下
	管-13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	ND						0.01以下
管-14 抱水クロラール	mg/L	ND						0.02以下	

備考 項目の右欄は、単位を示す。