

日野川地区水道用水供給事業 月検査結果表（令和6年11月分）

	No.	採水および検査月日（曜日）		11月12日（火）	11月12日（火）	11月12日（火）	11月12日（火）	11月12日（火）	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:25	10:40	10:05	
		天 候		晴	晴	晴	晴	晴	
		気 温 ℃		12. 2	12. 2	21. 1	17. 1	15. 7	
		水 温 ℃		14. 0	15. 3	16. 4	16. 1	16. 4	
水質基準項目	1	一般細菌	100集落数以下/mL	380	0	0	0	0	直営
	2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	直営
	3	カドミウムおよびその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	直営
	4	水銀およびその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	5	セレンおよびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	6	鉛およびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	7	ヒ素およびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	直営
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	直営
	10	シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	11	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	直営
	12	フッ素およびその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	直営
	13	ホウ素およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	直営
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	32	亜鉛およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	33	アルミニウムおよびその化合物	0.2 mg/L以下	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	直営
	34	鉄およびその化合物	0.3 mg/L以下	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	直営
	35	銅およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	36	ナトリウムおよびその化合物	200 mg/L以下	5.7	6.9	7.0	7.0	7.0	直営
	37	マンガンおよびその化合物	0.05 mg/L以下	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.2	7.7	7.7	7.7	7.7	直営
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	29	29	29	29	29	直営
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	57	60	60	60	61	直営
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	—	—	—	委託
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	—	—	—	委託
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	直営
	47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.56	7.13	7.21	7.18	7.21	直営
	48	味	異常でないこと	—	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	直営
	49	臭気	異常でないこと	弱生ぐさ臭	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	直営
	50	色度（比色法）	5度以下	2.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	直営
		色度（透過光測定法）		1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	直営
	51	濁度（比濁法）	2度以下	2.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	直営
		濁度（積分球式光法）		1.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営

日野川地区水道用水供給事業 月検査結果表 (令和6年11月分)

	No.	採水および検査月日 (曜日)		11月12日 (火)	11月12日 (火)	11月12日 (火)	11月12日 (火)	11月12日 (火)	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:25	10:40	10:05	
		天 候		晴	晴	晴	晴	晴	
		気 温 ℃		12. 2	12. 2	21. 1	17. 1	15. 7	
		水 温 ℃		14. 0	15. 3	16. 4	16. 1	16. 4	
水質管理目標設定項目	1	アンチモンおよびその化合物	0. 02 mg/L以下	—	—	—	—	—	直営
	2	ウランおよびその化合物	0. 002 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	直営
	3	ニッケルおよびその化合物	0. 02 mg/L以下	—	—	—	—	—	直営
	5	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	8	トルエン	0. 4 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	9	フタル酸ジ (2- エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	10	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	直営
	13	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	委託
	14	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	委託
	16	残留塩素	1 mg/L以下	—	0. 35	0. 29	0. 32	0. 31	直営
	17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	29	29	29	29	29	直営
	18	マンガンおよびその化合物	0. 01 mg/L以下	0. 008	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	直営
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2. 2	4. 4	4. 0	4. 2	4. 0	直営
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	21	メチルセブチルエーテル (MTBE)	0. 02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	1. 3	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	直営
	23	臭気強度 (TON)	3以下	3	1	1	1	1	直営
	24	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	57	60	60	60	61	直営
	25	濁度	1度以下	1. 6	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	直営
	26	pH値	7. 5程度	7. 56	7. 13	7. 21	7. 18	7. 21	直営
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1~0	-1. 6	-2. 1	-2. 0	-2. 1	-2. 0	直営
	28	従属栄養細菌	2, 000集落数以下/mL	3, 550	0	<1	0	0	直営
	29	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	30	アルミニウムおよびその化合物	0. 1 mg/L以下	0. 04	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01	直営
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) およびペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	委託
農薬類	対-7	アセフェート	0. 006 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-16	イブフェンカルバゾン	0. 002 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-21	エトフェンブロックス	0. 08 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-34	グリホサート	2 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-35	グルホシネート	0. 02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-39	クロロタロニル (TPN)	0. 05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-43	ジクロベニル	0. 03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-47	ジチオカルバメート系農薬	0. 005 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-49	シハロホップブチル	0. 006 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-55	ダイムロン	0. 8 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-60	チオファネートメチル	0. 3 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-62	テフリルトリオン	0. 002 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-66	トリシクラゾール	0. 1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-67	トリフルラリン	0. 06 mg/L以下	<0. 003	<0. 003	—	—	—	委託
	対-71	ピラクロニル	0. 01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0. 02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-75	ピリブチカルブ	0. 02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-78	フェニトロチオン (MEP)	0. 01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-79	フェノ プカルブ (BPMC)	0. 03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-82	フェントエート (PAP)	0. 007 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-84	フサライド	0. 1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-85	ブタクロール	0. 03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-88	フルアジナム	0. 03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-89	ブレチラクロール	0. 05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-92	プロピコナゾール	0. 05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-94	プロベナゾール	0. 03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-95	プロモブチド	0. 1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-98	ペンゾビシクロン	0. 09 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-101	ペンディメタリン	0. 3 mg/L以下	<0. 003	<0. 003	—	—	—	委託
	対-106	馬拉チオン (馬拉ソン)	0. 7 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託

日野川地区水道用水供給事業 月検査結果表（令和6年11月分）

No.	採水および検査月日（曜日）		11月12日（火）	11月12日（火）	11月12日（火）	11月12日（火）	11月12日（火）	区分	
	採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場		
	採水時間		9:00	9:00	11:25	10:40	10:05		
	天 候		晴	晴	晴	晴	晴		
	気 温 ℃		12. 2	12. 2	21. 1	17. 1	15. 7		
	水 温 ℃		14. 0	15. 3	16. 4	16. 1	16. 4		
その他の項目	1	アンモニア態窒素	－（mg/L）	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	直営
	2	紫外線吸光度（E260）	－（ABS）	0. 009	0. 003	0. 002	0. 002	0. 001	直営
	3	紫外線吸光度（E220）	－（ABS）	0. 173	0. 160	0. 158	0. 156	0. 155	直営
	4	アルカリ度	－（mg/L）	26. 9	22. 0	22. 5	22. 1	22. 2	直営
	5	電気伝導率	－（mS/m）	8. 99	9. 93	10. 01	9. 98	9. 96	直営
	6	全窒素	－（mg/L）	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	直営
	7	クリプトスポリジウム	－（個/10 L, 20 L）	0	－	－	－	－	委託
	8	ジアルジア	－（個/10 L, 20 L）	0	－	－	－	－	委託
	9	大腸菌（定量）	－（MPN/100 mL）	240	－	－	－	－	直営
	10	嫌気性芽胞菌	－（CFU/100 mL）	0	－	－	－	－	委託
	11	銀	－（mg/L）	－	－	－	－	－	直営
	12	バリウム	0. 7 mg/L	－	－	－	－	－	直営
	13	ビスマス	－（mg/L）	－	－	－	－	－	直営
	14	モリブデン	0. 07 mg/L	－	－	－	－	－	直営
	15	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L（暫定）	－	－	－	－	－	委託
原水実態調査 要検討項目	スチレン		目標値 0. 02 mg/L	<0. 002	－	－	－	－	委託
	キシレン		目標値 0. 4 mg/L	<0. 04	－	－	－	－	委託
基準等の適否※			－※※	適	適	適	適	－	
採水者			福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所 所員 および メタウォーターサービス株式会社 水質検査技術員						
検査期間			令和6年11月12日 ～ 令和6年11月19日						
検査者			直営検査：福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所 所員 委託検査：環水工房有限公司 職員						
検査責任者			直営検査：福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所 高原 幸代 委託検査：環水工房有限公司 坂井 正明						

備考1：項目の右欄は、水質基準値等を示す。

備考2：

・「－」は、検査対象外であることを示す。

※ 水質管理目標を満たしていないことを確認した腐食性（ランゲリア指数）項目は、水道施設の維持に関する項目であり、飲用に問題はない。

※※ 原水に基準値等は適用されない。