

福井駅西口地下駐車場 設備仕様一覧表

A. 昇 降 機 設 備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
1	乗用エレベーター	N1 15人乗45m/min3ヶ所停止	基	1	
2	乗用エレベーター	N2 15人乗45m/min3ヶ所停止	基	1	
3	乗用エレベーター	S1 15人乗45m/min3ヶ所停止	基	1	
4	乗用エレベーター	S3 24人乗45m/min4ヶ所停止	基	1	
5	エレベーター監視盤		面	1	

B. 電 源 設 備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
B-1. 受変電設備					
1	引込盤		面	1	
2	受電盤	L-B1W	面	1	
3	高圧コンデンサー盤	L-B2E	面	1	
4	高圧コンデンサー盤	L-B2W	面	1	
5	一般電灯変圧器盤	M-B1E(1)(2)	面	1	
6	一般電灯配電盤	M-B1W(1)(2)	面	1	
7	一般動力変圧器盤	M-B2E(1)(2)(3)	面	1	
8	一般動力配電盤	M-B2E(4)	面	1	
9	動力切換盤		面	1	
10	保安電灯配電盤		面	1	
11	保安・防災動力配電盤	M-B2M	面	1	
12	スコット変圧器盤	M-B2W(1)(2)	面	1	
13	接地端子盤	M-B2W(3)	面	1	
14	引込開閉器盤	SM-B1E	面	1	
15	引込盤	(融雪用)	面	1	
16	受電盤	(融雪用)	面	1	
17	融雪動力盤		面	1	
18	変圧器(屋内)	トップランナーモルト [®] 単相 75KVA	台	1	
19	変圧器(屋内)	トップランナーモルト [®] 三相 75KVA	台	1	
20	変圧器(屋内)	トップランナーモルト [®] 三相 300KVA	台	1	
21	変圧器(屋内)	スコット 200V/(200-105)30KVA	台	1	
22	高圧コンデンサー盤	ガス封入式(L=6%用) 50KVA	台	2	
23	高圧コンデンサー用リアクトル	モルト [®] 形 L=6% (50KVA用)	台	2	
B-2. 予備発電設備					
1	ディーゼル発電機	低圧200KVA	台	1	

C. 一般電気設備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
C-1. 幹線設備					
1	電灯盤	L-B1E	面	1	
2	電灯盤	L-B1W	面	1	
3	電灯盤	L-B2E	面	1	
4	電灯盤	L-B2W	面	1	
5	動力制御盤	M-B1E(1)(2)	面	1	
6	動力制御盤	M-B1W(1)(2)	面	1	
7	動力制御盤	M-B2E(1)(2)(3)	面	1	
8	動力制御盤	M-B2E(4)	面	1	
9	動力制御盤	M-B2M	面	1	
10	動力制御盤	M-B2W(1)(2)	面	1	
11	動力制御盤	M-B2W(3)	面	1	
11	動力制御盤	M-B2W(4)	面	1	
12	動力制御盤	SM-B1E	面	1	
13	動力制御盤	SM-B1W	面	1	
14	非常コンセント盤		面	8	
C-2. 照明器具					
1	駐車場調光センサー	直付型(親機)(線ぴ取付)	個	70	
2	駐車場ひとセンサー	埋込み型(子機)(線ぴ取付)	個	62	
3	蛍光灯	FRS 18L3V1 -322 -PHH	台	8	
4	蛍光灯	FSS 9 -321 -PHH	台	110	
5	蛍光灯	FSS 9MP -321 -PHH WP	台	8	
6	蛍光灯(線ぴ取付)	FSR2 -321 -PHH	台	229	
7	蛍光灯(線ぴ取付)	FSR2 -321 -PNH	台	37	
8	照明器具	K 321 PX(レースウエー)	台	132	
9	蛍光灯(線ぴ取付)	FSR2 -322 -PNH	台	3	
10	蛍光灯(線ぴ取付)	K1-FSR2 -322 -PNH	台	4	
11	蛍光灯	FBS5 -321 -PNH	台	44	
12	蛍光灯	FSS 8 -321 -PNH	台	251	
13	照明器具	Ma 321 E	台	15	
14	照明器具	Ma 321 E-1(FY321CBA)電池内臓 PHH	台	7	
15	照明器具	Ma 321 E-2(FY321CBA) PHH	台	2	
16	ひとセンサー	埋込み型(親機)	個	7	
17	照明器具	Mb 321 E PHH	台	1	
18	照明器具	Mb 321 E-1 PHH	台	1	
19	照明器具	HW2621EL	台	13	
20	照明器具	NHU33765A	台	6	
21	照明器具	NHU23564A	台	34	
22	ひとセンサー	埋込み型(親機)	個	6	
23	ひとセンサー	埋込み型(子機)	個	22	
24	照明器具	W 131	台	82	
25	照明器具	X 151	台	16	
26	照明器具	Y 131	台	8	
27	照明器具	Z 571	台	28	
28	非常用白熱灯	K1-ISS 4 -JE30	台	81	

29	非常用白熱灯	K1-ISC 14MP -JE30	台	4	
30	非常用白熱灯	K1-IRS 4 -J13	台	19	
31	誘導灯	SH1-FBF 20 AF -BL	台	8	
32	誘導灯	SH1-FRF 20 P - C	台	4	
33	誘導灯	SH1-FBF 20 -C	台	7	
34	通路誘導灯	廊下(B級)パイプ吊	台	14	
35	リモコン設定器	FSX90941	台	1	
C-3. 動力設備(自動制御設備)					
1	液面電極	3P	組	2	消火
2	液面電極	5P	組	4	
3	フロートスイッチ	4P	組	2	
C-4. 中央監視設備					
1	中央監視盤		式	1	
		中央監視装置 1式			
		リモートユニット 12個			
		UPS(1KVA) 1台			
		自動制御盤 2面			
		CO濃度発信機 2個			
		ダンパー制御器 1式			
C-5. 電熱設備					
1	ヒータリングユニット	HC-SV-37-200-7-19.45m ²	面	15	
2	ヒータリングユニット	M-SV-110-200-5-9.53m ²	面	1	
3	ヒータリングユニット	M-SV-110-200-7-11.28m ²	面	1	
4	ヒータリングユニット	M-SV-360-200-5-5.27m ²	面	1	
5	制御盤	RH-1	面	1	入庫路用
6	制御盤	PH-2	面	1	出庫路用
7	自動制御器		台	4	
8	路面温度センサー	サーミスタ	台	4	
9	路面水分センサー	電局式	台	4	

D. 弱 電 設 備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
D-1. 放 送 設 備					
1	非常業務兼用アンプ	ロッカータイプ 480W	台	1	
2	スピーカー	SC6-Hi1(3)W V0	個	5	
3	スピーカー	SC6-Hi1(3)W V3	個	14	
4	スピーカー	SC1-Hi1(3)W V3	個	82	
5	スピーカー	WS-5505A	個	2	壁埋込
6	スピーカー	WS-5820	個	2	防雨型
7	音量調節器		台	2	
D-2. インターホン設備					
1	インターホン	(親機)6局用 A	台	2	
2	インターホン	(子機)A	台	4	
3	電源アダプター		台	1	
4	インターホン	(親機)12局用 B	台	10	
5	インターホン	(親機)12局用 A 電源アダプタ付	台	1	
6	インターホン(総合案内板用)		式	1	
		15インチCRT 9台			
		主装置 1台			
		案内板操作卓 8台			
		管理事務室操作卓 1台			
D-3. テレビ共同受信設備					
1	CATV引込		式	1	
2	増幅器	一般 屋内 UV-2	個	1	
D-4. 防 犯・監 視 盤 設 備					
1	呼出表示盤	階段用 B	面	1	
2	呼出表示盤	トイレ用 A	面	1	
3	非常ベル		台	25	
4	呼出押釦		個	44	
5	呼出押釦 ひも付			13	
6	ITV監視盤(3面体)		式	1	
		17型液晶モニター 6台			
		ビデオスイッチャー 1台			
		駆動ユニット 6台			
		ディスクコーダー 3台			
		多重化ユニット 1台			
		システムコントローラー 1台			
		電源制御ユニット 1台			
7	ITVカメラ	カラーカメラ(屋内ハウジング付)	台	20	
8	ITVカメラ	カラーカメラ(回転台・ハウジング付)	台	2	
9	ITVカメラ	カラーカメラ(ドーム型)	台	14	
10	ITVカメラ	カラーカメラ(屋外ハウジング付)	台	2	

D-5. 自動火災報知設備・防排煙連動制御設備				
1	複合受信機	P型1級 150回線	式	1
2	スポット型感知器	差動式 2種 露出	個	132
3	スポット型感知器	差動式 2種 露出(防水)	個	2
4	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	37
5	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	個	8
6	光電式煙感知器	2信号<2・3種>埋込型	個	7
7	光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	個	21
8	光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	個	3
9	発信機	P型1級	個	11
10	表示灯		個	27
11	自動閉鎖装置		個	24
12	防火シャッター閉鎖器		個	4
13	シャッターブザー		ヶ所	4
14	防火戸		ヶ所	20
15	防煙ダンパー		ヶ所	5
D-6. 誘導灯信号装置				
1	誘導灯信号装置		台	1
D-7. 非常電話設備				
1	非常電話親機	15局	式	1
2	非常電話子機		台	12
D-8. 無線通信補助設備				
1	消防用無線接続端子		台	4
2	警察用無線接続端子		台	4
3	UU共用器		台	4
4	UV共用器		台	4
5	2混合4分配器		台	1
6	2分配器		台	1
7	3分配器		台	1
8	1分岐器		台	1
9	漏洩同軸ケーブル		m	745
D-9. 音声ガイド装置				
1	音声標識ガイド装置	(3ANT・3SP)	台	1
2	音声標識ガイド装置	(2ANT・2SP)	台	3
3	アンテナ		個	9
4	スピーカー	防滴型	個	4
5	スピーカー	天井埋込	個	3
6	スピーカー	壁埋込	個	2
D-10. パッシングライト				
1	パッシングライト	聾啞者への緊急連絡フラッシュライト	台	15
D-11. 多目的便所表示設備				
1	表示盤	3窓(管理事務室)	面	1

2	表示盤	3窓(案内板)	面	2	
3	熱線センサー		個	3	
E. 駐 車 管 制 設 備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
E-1. 駐 車 管 制 機 器					
1	駐車券発行機(TD-1)	TD-685	台	1	
2	駐車券発行機(TD-2)	TD-685(左ハンドル用)	台	1	
3	カーゲート(GT-1)	GT-651(中折れ式)	台	1	
4	カーゲート(GT-2)	GT-651(中折れ式)	台	1	
5	自動料金精算機	AP-685	台	1	
6	料金計算機	DMA-48ED3	台	1	
7	料金表示器	DS-600	台	1	
8	カーゲート操作卓		台	1	
9	データ処理装置		台	1	
10	各階満空状況案内盤	自立据置型	台	1	
11	入口満室灯	屋外自立据置型/防雨構造	台	1	
12	出庫警報灯	屋外据置型/防雨構造	台	1	
13	回転灯付案内灯	PK-1	台	1	
14	回転灯付案内灯	PK-2	台	1	
15	在否制御盤	屋内壁付型/防滴構造	台	8	
16	高さ制限用投受光器	T-1,R-1	台	1	
17	空表示灯		台	36	
18	車両検知器収納箱	屋内壁付型/防滴構造	台	3	
19	合流注意灯		台	1	
20	超音波センサー	MTS-510	台	200	
21	管制盤		台	1	
22	車室警報管理PC		台	1	

F. 換 気 ・ 排 煙					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
F-1. 空 気 調 和 設 備					
1	エアコン(管理人室用)	天井カセット式 3.9KCAL(冷)	組	1	F40FCV. R40CCV
F-2. 換 気 設 備					
1	給気ファン(FS-1.2)	軸流床置 N0.11	台	2	11AIR
2	給気ファン(FS-3)	消音ボックス付天吊 N0.1	台	1	1SMU6.02
3	給気ファン(FS-4)	消音ボックス付天吊 N0.1 1/2	台	1	1 1/2SMU6.1
4	給気ファン(FS-5)	消音ボックス付天吊 N0.1 1/2	台	1	1 1/2SMU6.28
5	給気ファン(FS-6)	片吸込シロッコ天吊 N0.1	台	1	1 SRM3
6	給気ファン(FS-7.8)	軸流床置 N0.11	台	2	11AIR
7	給気ファン(FS-9)	片吸込シロッコ天吊 N0.2 1/2	台	1	2 1/2SRM3
8	給気ファン(FS-10)	片吸込シロッコ天吊 N0.8	台	1	8AIM615
9	給気ファン(FS-11)	消音ボックス付天吊 N0.1 1/2	台	1	1 1/2SMU6.28
10	給気ファン(FS-12)	片吸込シロッコ天吊 N0.1	台	1	1 SRM3
11	排気ファン(FE-1.2)	軸流床置 N0.10	台	2	10AIR
12	排気ファン(FE-.3)	片吸込ミニシロッコファン	台	1	FY-17CT1
13	排気ファン(FE-5)	片吸込シロッコ天吊 N0.1	台	1	1 SRM3
14	排気ファン(FE-6)	片吸込シロッコ天吊 N0.2	台	1	2 SRM3
15	排気ファン(FE-7)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
16	排気ファン(FE-8)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
17	排気ファン(FE-9)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
18	排気ファン(FE-10)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
19	排気ファン(FE-11.12)	軸流床置 N0.10	台	2	10AIR
20	排気ファン(FE-13)	有圧換気扇 50cm	台	1	EG-50DTB
21	排気ファン(FE-14)	軸流床置 N0.9	台	1	9AIR67.5
22	排気ファン(FE-15)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
23	排気ファン(FE-16)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
24	排気ファン(FE-17)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
25	排気ファン(FE-18)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
26	排気ファン(FE-19)	ラインファン 900CMH	台	1	3 LFM36.15
27	排気ファン(FE-20)	ラインファン 300CMH	台	1	3 LFM36.15
28	循環ファン	静音型ダクトレス換気ファンユニット	台	8	SPAC-60-C
29	循環ファン	静音型ダクトレス換気ファンユニット	台	14	SPAC-60-C
30	循環ファン	静音型ダクトレス換気ファンユニット	台	14	SPAC-60-C
F-3. フィルターユニット					
1	フィルターユニット	フィルター寸法 500×500×25×32枚	組	2	
2	フィルターユニット	フィルター寸法 500×500×25×1枚	組	12	
3	フィルターユニット	フィルター寸法 500×500×25×72枚	組	1	
F-4. 排 煙 フ ァ ン					
1	排煙ファン	軸流床置 N0.9	台	1	11AEMH 622
2	排煙ファン	軸流床置 N0.9	台	1	11AEMH 622

F-5. 排 煙 口					
1	排煙口(スリット型)	手動復帰 450×400	個	2	排煙口 計39ヶ所
2	排煙口(スリット型)	手動復帰 800×450	個	10	
3	排煙口(スリット型)	手動復帰 1000×450	個	6	
4	排煙口(スリット型)	手動復帰 1300×350	個	3	
5	排煙口(スリット型)	手動復帰 1300×450	個	4	
6	排煙口(スリット型)	手動復帰 1000×350	個	1	
7	排煙口(スリット型)	手動復帰 1100×450	個	1	
8	排煙口(スリット型)	手動復帰 1600×450	個	4	
9	排煙口(スリット型)	手動復帰 600×350	個	2	
10	排煙口(スリット型)	手動復帰 750×350	個	3	
11	排煙口(スリット型)	手動復帰 300×300	個	1	
12	排煙口(パネル型)	手動復帰 300×300	個	1	
13	排煙口(パネル型)	手動復帰 350×350	個	1	
14	排煙口手動開放装置	電気式	個	39	
F-6. 自 動 制 御 機 器					
1	CO濃度発信機	CY7200A	個	2	
2	CO指示調節計	R36T	個	2	
3	DC24V電源	RYY792D	個	2	
4	アイソレーター	RYY792S	個	2	
5	デジタル式調節器	WY5111	個	2	
6	ダンパー操作器	MY6040A	個	23	
7	他		式	1	

G. 給排水設備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
G-1. トイレ配置			ヶ所	6	
1	B1階S1入口部トイレ	男子一般WC、女子一般WC、キッズルーム			
2	B1階N1入口部トイレ	男子身障WC、女子身障WC、キッズコーナー			
3	B1階S3入口部トイレ	男子一般WC、女子一般WC、身障WC			
4	B2階S1入口部トイレ	男子一般WC、女子一般WC、キッズルーム			
5	B2階N1入口部トイレ	男子一般WC、女子一般WC			
6	B2階S3入口部トイレ	男子一般WC、女子一般WC			
G-2. 衛生設備					
1	洋風大便器	CS406BS7+TCF223	組	7	
2	身障者用便器	CS60B+TCF4121AV86R	組	7	
3	小便器	UFS800C	組	6	
4	オストメイトパック	VAS61ADWR	組	3	
5	洗面器	L582CS	組	6	
6	身障者用洗面器	L270D	組	6	
7	身障者用洗面器	L210C	組	1	
8	自動洗面器	LSE570APF	組	4	
9	掃除用流し	SK22A	組	5	
10	調乳シンク	JOS-05-100	組	2	
11	ベビーシート	YKA22A	組	6	
12	ベビーチェア	YKA13	組	11	
13	多目的シート	EWCS510A	組	2	
14	多目的シート	EWC500R	組	1	
15	ベビーベッド		組	1	
16	授乳チェア		組	1	
17	サイドテーブル		組	1	
18	手摺り関係		式	1	
G-3. 給水設備					
1	水道用量水器	福井市貸与品 50mm	ヶ所	1	屋外(N1EV近く)
G-4. 排水槽類					
	汚水槽	地下躯体ピット式	槽	2	
	雨水槽	地下躯体ピット式	槽	2	
	湧水槽	地下躯体ピット式	槽	2	
G-5. 排水ポンプ設備					
1	汚水排水ポンプ	汚水 65A×130L/min×300KPA×2台 65DLD67.5A	組	1	
2	汚水排水ポンプ	汚水 65A×130L/min×300KPA×2台 65DLD67.5A	組	1	
3	雨水排水ポンプ	汚水 65A×470L/min×300KPA×2台 65DLD611A	組	2	
4	湧水排水ポンプ	汚水 65A×500L/min×300KPA×2台 65DLD611A	組	2	
G-6. ガソリントラップ					
1	ガソリントラップ		ヶ所	4	
H. 消火設備					

[illegible]

I. 建 築 関 連 設 備					
	名 称	仕 様	単位	数量	備 考
I-1. シャッター類					
1	電動防煙シャッター		ヶ所	4	
2	電動グリルシャッター		ヶ所	2	
I-2. 自 動 ド ア ー					
1	片引き自動ドア	トヨタ社製リニア自動装置	ヶ所	3	
I-3. サ イ ン 設 備					
1	駐車場内誘導サイン	5,200×2,400H(内照式)	ヶ所	4	
2	駐車場内誘導サイン	2,000×250H(内照式)	ヶ所	8	
3	駐車場内誘導サイン	450×250H(内照式)	ヶ所	10	
4	総合案内盤	2,400×2,200H(一部内照式)	ヶ所	8	
5	案内板	800×2,200H	ヶ所	10	
6	案内板	900×2,200H	ヶ所	4	
I-4. 防 水 扉					
1	手動跳上げ式防水扉	1,890×825～1,145H	ヶ所	3	
2	手動跳上げ式防水扉	1,190×920～1,240H	ヶ所	3	