

令和5年度 優良工事土木事務所長表彰受賞者

奥越土木事務所

(五十音順)

工 事 名	河川・路線名	工事場所	事業者・代表者	工事概要	全景写真	評 価 内 容
急傾斜地崩壊対策工事 03-05-G008	昭和町3丁目地区	勝山市昭和町3丁目	有限会社 サイ建設 代表取締役 齋藤勝彦	施工延長25.2m 重力式擁壁22.9m 落石防護柵21.9m		<p>重力式擁壁の構築にあたり、当現場での課題を的確に把握し、表面気泡の排出やひび割れ防止などの適切な対応を図ることで、コンクリート構造物の品質の向上を図った。</p> <p>また、近接民家がある施工条件のもとで、地域との調整を密に行うことで、地元住民との関係を良好に保ち、工事を完了させた。</p> <p>さらに、急傾斜地崩壊危険区域での掘削を伴う工事において、土砂崩れ探知装置を設置し、安全対策を確実に行ったことが評価できる。</p>
道路災害復旧工事 3災1号	一般国道157号	大野市下若生子	株式会社 前田組 代表取締役 前田利尚	復旧延長61.7m 擁壁工257.3m ³ 落石防護柵工60.0m 舗装工158m ²		<p>擁壁工の施工にあたり、当初想定していなかった埋設ケーブル等の支障物件に対して適切に対処し、第三者への被害を未然に防止し安全対策を徹底し工事を行った。また、自社で努力、工夫し国道を通行止めすることなく施工ヤードの確保に勤め、作業員の施工中の安全も確保した。</p> <p>地域貢献については、イベントへ参加し、積極的に地域とのコミュニケーションを図ったり、清掃などを積極的に実施し地域に貢献した。</p> <p>第三者や作業員の安全を確保した上で施工を行い、構造物の出来栄も良く、地域貢献を図ったことは評価できる。</p>