

令和5年10月 水質検査結果（坂井地区水道用水供給事業）

		原水	浄水出口	三国配水池	丸岡配水池	春江配水池	基準値(原水を除く)	
	採水年月日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日	10月10日		
	時間	13:00	13:00	9:35	11:06	10:26		
	天候	晴	晴	曇	雨	雨		
	気温 °C	21.3	21.3	22.1	21.1	22.2		
	水温 °C	19.8	18.6	18.7	18.2	18.7		
水質基準項目	基-1	一般細菌 個/mL	380	0	0	0	0	100個/mL以下
	基-2	大腸菌	陽	陰	陰	陰	陰	検出されないこと
	基-3	カドミウムおよびその化合物 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
	基-4	水銀およびその化合物 mg/L	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
	基-5	セレンおよびその化合物 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
	基-6	鉛およびその化合物 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
	基-7	ヒ素およびその化合物 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
	基-8	六価クロム化合物 mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
	基-9	亜硝酸態窒素 mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
	基-10	シアニド化合物および塩化シアニド mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
	基-11	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 mg/L	0.7	0.9	1.4	1.0	1.2	10mg/L以下
	基-12	フッ素およびその化合物 mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下
	基-13	ホウ素およびその化合物 mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
	基-14	四塩化炭素 mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
	基-15	1,4-ジオキサン mg/L	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	基-16	1,2-ジクロロエチレン (シス体+トランス体) mg/L	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	基-17	ジクロロメタン mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	基-18	テトラクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-19	トリクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-20	ベンゼン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-21	塩素酸 mg/L	0.06未満	0.09	0.15	0.10	0.11	0.6mg/L以下
	基-22	クロロ酢酸 mg/L	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
	基-23	クロロホルム mg/L	—	0.008	0.014	0.008	0.010	0.06mg/L以下
	基-24	ジクロロ酢酸 mg/L	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下
	基-25	ジブromクロロメタン mg/L	—	0.002	0.001	0.001	0.001	0.1mg/L以下
	基-26	臭素酸 mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
	基-27	総トリハロメタン mg/L	—	0.015	0.020	0.014	0.016	0.1mg/L以下
	基-28	トリクロロ酢酸 mg/L	—	0.004	0.008	0.005	0.006	0.03mg/L以下
	基-29	ブromジクロロメタン mg/L	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.03mg/L以下
	基-30	ブromホルム mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
	基-31	ホルムアルデヒド mg/L	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
	基-32	亜鉛およびその化合物 mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
	基-33	アルミニウムおよびその化合物 mg/L	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.2mg/L以下
	基-34	鉄およびその化合物 mg/L	0.11	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下
	基-35	銅およびその化合物 mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下
	基-36	ナトリウムおよびその化合物 mg/L	5.7	7.8	9.8	7.9	8.9	200mg/L以下
	基-37	マンガンおよびその化合物 mg/L	0.019	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
	基-38	塩化物イオン mg/L	5.3	8.8	12	9.1	10	200mg/L以下
	基-39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L	17	19	20	19	20	300mg/L以下
	基-40	蒸発残留物 mg/L	53	53	61	54	59	500mg/L以下
	基-41	陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	基-42	ジェオスミン mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001mg/L以下
	基-43	2-メチルイソボルネオール mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
	基-44	非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	基-45	フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	0.005mg/L以下
	基-46	有機物（TOC） mg/L	2.3	0.7	0.9	0.8	0.8	3mg/L以下
	基-47	pH値	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	5.8～8.6
	基-48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	基-49	臭気	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	基-50	色度(比色法) 度	6.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
		(透過光測定法) 度	4.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基-51	濁度(比濁法) 度	5.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下	
	(積分球式光法) 度	4.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

			原水	浄水出口	三国配水池	丸岡配水池	春江配水池	目標値(原水を除く)		
水質管理目標設定項目	管-1	アンチモンおよびその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
	管-2	ウランおよびその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下(暫定)	
	管-3	ニッケルおよびその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
	管-5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下	
	管-8	トルエン	mg/L	—	—	—	—	—	0.4mg/L以下	
	管-9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下	
	管-10	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下	
	管-12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下	
	管-13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下(暫定)	
	管-14	抱水クロラール	mg/L	—	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下(暫定)	
	農薬類	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
		23	オキサジクロメホン	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
		28	カルタップ	mg/L	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
		34	グリホサート	mg/L	—	—	—	—	—	2mg/L以下
		35	グルホシネート	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
		39	クロロタロニル (TPN)	mg/L	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
		42	ジウロン (DCMU)	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
		45	ジクワット	mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
		48	シハロホップブチル	mg/L	—	—	—	—	—	0.006mg/L以下
		55	ダイムロン	mg/L	—	—	—	—	—	0.8mg/L以下
		57	チアジニル	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
		58	チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
		62	テフリルトリオン	mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
		66	トリシクラゾール	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
		69	パラコート	mg/L	—	—	—	—	—	0.005mg/L以下
		71	ピラクロニル	mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
		73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
		77	フィプロニル	mg/L	—	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
		83	フェントラザミド	mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下	
	94	プロベナゾール	mg/L	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下	
95	プロモブチド	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下		
96	ベノミル	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下		
98	ベンゾビシクロン	mg/L	—	—	—	—	—	0.09mg/L以下		
100	ペンタゾン	mg/L	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下		
109	メタラキシル	mg/L	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下		
管-16	残留塩素	mg/L	—	0.39	0.28	0.40	0.29	1mg/L程度以下		
管-17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17	19	20	19	20	10mg/L~100mg/L		
管-18	マンガンおよびその化合物	mg/L	0.019	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下		
管-19	遊離炭酸	mg/L	2.0	2.2	2.1	2.1	2.6	20mg/L以下		
管-20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下		
管-21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下		
管-22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	8.1	1.5	2.1	1.7	1.7	3mg/L以下		
管-23	臭気強度(TON)		2	1	1	1	1	3以下		
管-24	蒸発残留物	mg/L	53	53	61	54	59	30mg/L~200mg/L		
管-25	濁度(積分球式光法)	度	4.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下		
管-26	pH値		7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5程度		
管-27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-1~0		
管-28	従属栄養細菌	個/mL	5900	1	0	0	0	2000個/mL以下		
管-29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下		
管-30	アルミニウムおよびその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.1mg/L以下		
管-31	PFOSおよびPFOA	mg/L	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下		
要検討項目	1	銀	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	
	2	バリウム	mg/L	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.7mg/L以下	
	3	ビスマス	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	
	4	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.07mg/L以下	
	5	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	1pg-TEQ/L以下(暫定)	
その他	1	クリプトスポリジウム		0 個/10L	—	—	—	—	—	
	2	ジアルジア		0 個/10L	—	—	—	—	—	
	3	嫌気性芽胞		0 CFU/20mL	—	—	—	—	—	
	4	大腸菌		94 MPN/100mL	—	—	—	—	—	