

令和6年7月 水質検査結果（坂井地区水道用水供給事業）

		原水	浄水出口	三国配水池	丸岡配水池	春江配水池	基準値(原水を除く)	
	採水年月日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日		
	時間	13:00	13:00	9:27	11:02	10:20		
	天候	曇	曇	曇	曇	曇		
	気温 ℃	27.1	27.1	24.3	26.2	27.2		
	水温 ℃	18.6	17.4	18.3	16.7	17.8		
水質基準項目	基-1 一般細菌 個/mL	250	1	0	0	0	100個/mL以下	
	基-2 大腸菌	陽	陰	陰	陰	陰	検出されないこと	
	基-3 カドミウムおよびその化合物 mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	
	基-4 水銀およびその化合物 mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下	
	基-5 セレンおよびその化合物 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-6 鉛およびその化合物 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-7 ヒ素およびその化合物 mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-8 六価クロム化合物 mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
	基-9 亜硝酸態窒素 mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	
	基-10 シアン化物イオンおよび塩化シアン mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-11 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	10mg/L以下	
	基-12 フッ素およびその化合物 mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下	
	基-13 ホウ素およびその化合物 mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下	
	基-14 四塩化炭素 mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下	
	基-15 1,4-ジオキサン mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	
	基-16 1,2-ジクロロエチレン (シス体+トランス体) mg/L	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下	
	基-17 ジクロロメタン mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下	
	基-18 テトラクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下	
	基-19 トリクロロエチレン mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-20 ベンゼン mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-21 塩素酸 mg/L	0.06未満	0.09	0.12	0.09	0.09	0.6mg/L以下	
	基-22 クロロ酢酸 mg/L	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
	基-23 クロロホルム mg/L	—	0.008	0.014	0.008	0.010	0.06mg/L以下	
	基-24 ジクロロ酢酸 mg/L	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03mg/L以下	
	基-25 シプロモクロロメタン mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1mg/L以下	
	基-26 臭素酸 mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
	基-27 総トリハロメタン mg/L	—	0.011	0.018	0.011	0.013	0.1mg/L以下	
	基-28 トリクロロ酢酸 mg/L	—	0.004	0.008	0.004	0.005	0.03mg/L以下	
	基-29 プロモジクロロメタン mg/L	—	0.003	0.004	0.003	0.003	0.03mg/L以下	
	基-30 ブロモホルム mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下	
	基-31 ホルムアルデヒド mg/L	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下	
	基-32 亜鉛およびその化合物 mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下	
	基-33 アルミニウムおよびその化合物 mg/L	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04	0.2mg/L以下	
	基-34 鉄およびその化合物 mg/L	0.14	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下	
	基-35 銅およびその化合物 mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0mg/L以下	
	基-36 ナトリウムおよびその化合物 mg/L	3.9	7.9	9.1	7.6	8.3	200mg/L以下	
	基-37 マンガンおよびその化合物 mg/L	0.018	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下	
	基-38 塩化物イオン mg/L	4.2	9.3	11.2	9.4	9.9	200mg/L以下	
	基-39 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) mg/L	8	10	11	10	11	300mg/L以下	
	基-40 蒸発残留物 mg/L	59	46	63	50	60	500mg/L以下	
	基-41 陰イオン界面活性剤 mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下	
	基-42 ジェオスミン mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下	
	基-43 2-メチルイソボルネオール mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	
	基-44 非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下	
	基-45 フェノール類 mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下	
	基-46 有機物(TOC) mg/L	1.9	0.5	0.6	0.5	0.6	3mg/L以下	
	基-47 pH値	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	5.8~8.6	
	基-48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	基-49 臭気	—	中土微藻	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	基-50	色度(比色法) 度	7.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
		(透過光測定法) 度	5.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度(比濁法) 度		17.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満		
基-51	(積分球式光法) 度	16.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	

			原水	浄水出口	三国配水池	丸岡配水池	春江配水池	目標値(原水を除く)		
水質管理目標設定項目	管-1	アンチモンおよびその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
	管-2	ウランおよびその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下(暫定)	
	管-3	ニッケルおよびその化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
	管-5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.004mg/L以下	
	管-8	トルエン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4mg/L以下	
	管-9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下	
	管-10	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下	
	管-12	二酸化塩素	mg/L	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下	
	管-13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下(暫定)	
	管-14	抱水クロラール	mg/L	—	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002	0.02mg/L以下(暫定)	
	農薬類	16	イプフェンカルバゾン	mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
		23	オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.02mg/L以下
		25	カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	—	—	—	0.08mg/L以下
		34	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	—	—	—	2mg/L以下
		35	グルホシネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.02mg/L以下
		39	クロタロニル (TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.05mg/L以下
		42	ジウロン (DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.02mg/L以下
		45	ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	—	—	—	0.01mg/L以下
		48	シハロホップチル	mg/L	—	—	—	—	—	0.006mg/L以下
		55	ダイムロン	mg/L	—	—	—	—	—	0.8mg/L以下
		57	チアジニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.1mg/L以下
		58	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.02mg/L以下
		62	テフリルトリオン	mg/L	0.00002未満	0.00002未満	—	—	—	0.002mg/L以下
		66	トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.1mg/L以下
		69	バラコート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	—	—	—	0.005mg/L以下
		71	ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	—	—	—	0.01mg/L以下
		73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.02mg/L以下
		77	フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	—	—	—	0.0005mg/L以下
		83	フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	—	—	—	0.01mg/L以下
	84	フサライド	mg/L	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.1mg/L以下	
	94	プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	0.03mg/L以下	
95	プロモプチド	mg/L	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.1mg/L以下		
96	ペノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.02mg/L以下		
98	ベンゾピシクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	—	—	—	0.09mg/L以下		
100	ペンタゾン	mg/L	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下		
109	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	—	—	—	0.2mg/L以下		
管-16	残留塩素	mg/L	—	0.40	0.27	0.35	0.27	1mg/L程度以下		
管-17	カルシウム硬度等 (硬度)	mg/L	8	10	11	10	11	10mg/L~100mg/L		
管-18	マンガンおよびその化合物	mg/L	0.018	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下		
管-19	遊離炭酸	mg/L	2.3	1.9	1.7	1.7	1.8	20mg/L以下		
管-20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下		
管-21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下		
管-22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	6.7	1.1	1.3	1.2	1.3	3mg/L以下		
管-23	臭気強度 (TON)		3	1	1	1	1	3以下		
管-24	蒸発残留物	mg/L	59	46	63	50	60	30mg/L~200mg/L		
管-25	濁度 (積分球式光法)	度	16.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下		
管-26	pH値		7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5程度		
管-27	腐食性 (ランゲリア指数)		-3.2	-2.8	-2.7	-2.9	-2.8	-1~0		
管-28	従属栄養細菌	個/mL	4200	0	0	0	1	2000個/mL以下		
管-29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下		
管-30	アルミニウムおよびその化合物	mg/L	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04	0.1mg/L以下		
管-31	PFOSおよびPFOA	mg/L	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下		
要検討項目	1	銀	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	
	2	バリウム	mg/L	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.7mg/L以下	
	3	ビスマス	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	
	4	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.07mg/L以下	
	5	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.0083	0.0013	—	—	—	1pg-TEQ/L以下(暫定)	
その他	1	クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	
	2	ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	
	3	嫌気性芽胞	0 CFU/20mL	—	—	—	—	—	—	
	4	大腸菌	49 MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	