

#### IV 出入口、廊下等の基準寸法の考え方

幅員	基本となる寸法の考え方	備考
80cm	車いすが通過できる寸法	JIS規格寸法 ・手動車いすの全幅 70cm以下 ・電動車いすの全幅 70cm以下
90cm	車いすで通過しやすい寸法 通路を車いすで通行できる寸法	
120cm	通路を車いすで通行しやすい寸法 人が横向きになれば車いすとすれ違える寸法 松葉つえ利用者が円滑に通過できる寸法	
140cm	車いすが転回(180°方向転換)できる寸法	
150cm	車いすが回転できる寸法 人と車いすがすれ違える寸法 松葉つえ利用者が円滑に上下できる階段幅の寸法	
180cm	車いすが回転しやすい寸法 車いす同士が行き違いやすい寸法	

(参考)上記の元となっている寸法体系

○…利用が可能である寸法

◎…利用が容易である寸法

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	210
車いすが通過	○—◎											
松葉つえで通過					◎							
車いすで通行		○—◎										
松葉つえで通行					◎							
車いすと人のすれ違い					○—◎							
車いすが方向転換							○—◎					
車いす同士のすれ違い											◎	
車いすが回転								○—◎				
松葉つえで階段を昇降					○—◎							